

230 V Netzmodul

MDP 102-1

1 Überblick

Das MDP 102-1 ist ein Netzmodul mit 2 kVA Nennleistung bei einer Eingangsspannung von 230 V. Das Netzmodul ist für den 1-phasigen Anschluss vorgesehen, bei einer Eingangsspannung von 115 V kann es auch 3-phasig versorgt werden.

MDD 100 ist ein komplettes Servoantriebssystem kleiner bis mittlerer Leistung, welches vor allem für Mehrachs-Anwendungen mit niedriger, mittlerer und hoher Regelgüte entwickelt wurde.

Es ist vollständig in das Betriebssystem LASAL integriert und ist für 1 bis 8 Achsen ausgelegt.


Vier verschiedene Achsmodule stehen zur Verfügung, jeweils ein Einachs-Modul für 230 VAC und 400 VAC und jeweils ein Zweiachs-Modul für 230 VAC und 400 VAC, welche über einen skalierbaren Ausgangsstrombereich der 2 Achsen verfügen.

Das Versorgungsmodul und die Achsmodule sind auf einem Modulträger platziert, der auf der Montageplatte des Schaltschranks montiert wird.

Die Strom-, Drehzahl- und Positionsregelung von bis zu 8 Achsen arbeitet mit einer Zykluszeit von 62,5 µs. MDD 100 hat eine hohe Flexibilität bei der Anbindung an verschiedene Rückführungssysteme.

VARAN verbindet den Servoantrieb mit der Maschinensteuerung.

Integrierte Sicherheitsfunktionen "Safe Torque Off" STO und "Safe Stop 1" SS1 mit einem hohen Sicherheitslevel erleichtern die Integration in das Sicherheitskonzept der Maschine.




Inhalt

1	Überblick	1
1.1	Bestandteile des Servoantriebssystems	4
2	Allgemeines	5
2.1	Über dieses Handbuch	5
2.2	Verwendete Symbole in diesem Handbuch	6
2.3	Sicherheitshinweise	8
2.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	12
2.5	Nicht-Bestimmungsmäßige Verwendung	14
2.6	Typenschild	15
2.7	Blockschaltbild und Konzept	16
2.8	Technische Daten des 230 V Netzmoduls	22
3	Normen und Richtlinien	24
3.1	Restrisiken	24
3.2	Sicherheit der Maschine oder Anlage	24
3.3	Richtlinien	25
3.3.1	Normen	25
3.3.2	EU-Konformitätserklärung	26
3.4	Sicherheitsrelevante Kenngrößen	27
3.5	Umgebungsbedingungen, Lüftungs- und Montage	27
3.6	Hilfsspannungsversorgung	27
4	Installation	28
4.1	Wichtige Hinweise	28
4.2	Wichtige Hinweise zur Sicherheitsfunktion	30
4.3	Planung des Schaltschranks	32
4.3.1	Anschlussbild und Pin-Belegung des Netzteilmoduls	32
4.3.2	Erdung	35
4.3.3	Mechanische Abmessungen und Montage	37
4.3.4	Steckerausführungen	39
4.3.5	Kabeltypen	39
4.3.6	Externe Absicherung	40
4.3.7	MDP 102-1 Netzspannungsversorgung Möglichkeiten	41
4.3.8	Nutzung von Kühlaggregaten	42
4.3.9	Ein-/ Ausschaltverhalten des Servoantriebssystems	44
4.3.10	Ansteuerung der Haltebremse	45
5	Sicherheitsfunktion	46
5.1.1	Block IN	47
5.1.2	Blöcke AMV, OPTO 01 und OPTO 02	48
5.1.3	Blöcke CONTR 01, CONTR 02, AMP 01, AMP 02 und TR	48
5.1.4	Blöcke G01 und REL01	48
5.2	Funktionsweise	49

5.3	Funktionsprüfung	51
5.3.1	Testbedingungen	51
5.4	Anschlussbeispiel bei Schaltkontakten	53
5.5	Beispiel: Verwendung einer Sicherheits-SPS	54
6	Schnittstellen.....	58
6.1	Netzspannungsversorgung (X2)	58
6.2	+24 V-Hilfsspannungs- und Haltebremsversorgung (X2)	60
6.3	Zwischenkreis (X2)	61
6.4	Motoranschluss (X11, X21)	62
6.4.1	Standardanschluss	62
6.4.2	Klassische Not-Halt-Funktion (Stopp-Kategorie 0).....	63
6.4.3	Personell sichere Ansteuerung der Haltebremse.....	64
6.5	Feedback (X12, X22).....	65
6.5.1	Resolver-Feedback.....	66
6.5.2	EnDat [®] Feedback	67
6.5.3	Hiperface [®] Feedback	70
6.5.4	Sinus-Encoder Feedback.....	71
6.5.5	Sanyo Denki Motor	72
6.5.6	Panasonic Feedback	73
6.5.7	BiSS C Feedback.....	74
7	Wartung.....	75
7.1	Demontage, Austausch und Reparatur	75
8	Anhang.....	77
8.1	Transport, Lagerung und Entsorgung	77
8.2	Beseitigung von Fehlern	79
8.2.1	Siebensegmentanzeige	79
8.2.2	LED Anzeige	79
8.2.3	Antriebsfehlfunktionen	80
8.2.4	Status Register	81
9	Schirmungsempfehlung VARAN	85
9.1	Leitungsführung vom Schaltschrank zu einer externen VARAN-Komponente	86
9.2	Leitungsführung außerhalb eines Schaltschranks.....	87
9.3	Schirmung bei einer Leitungsführung innerhalb des Schaltschranks	88
9.4	Anschluss von störungsbehafteten Komponenten	89
9.5	Schirmung zwischen zwei Schaltschränken	90

1.1 Bestandteile des Servoantriebssystems



2 Allgemeines

2.1 Über dieses Handbuch

Das Handbuch beschreibt das MDP 102-1 230 V Netzmodul.

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind:

- Technische Daten des 230 V Netzmoduls
- Beschreibung der Sicherheitsfunktion
- Montage und Installation
- Beschreibung des Interfaces
- Einstellung des Servoverstärkers
- Zubehör
- Transport, Lagerung, Wartung, Entsorgung

Verwendete Abkürzungen in diesem Handbuch

Abkürzungen	Bedeutung
AWG	American Wire Gauge (Amerikanische Kabelkodierung)
BGND	Masse der 24 V-Hilfs- und Bremsspannungsversorgung
CE	Communauté Européenne (Zeichen für Konformität mit den EU-Richtlinien (Herstellere Selbstklärung))
CLOCK	Taktsignal
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
EN	Europäische Norm
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor. Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode
LED	Leuchtdiode
PELV	Protected Extra Low Voltage (Schutzkleinspannung)
RES	Resolver
SELV	SELV Safety Extra Low Voltage. Sicherheitskleinspannung
V AC	Wechselspannung
V DC	Gleichspannung

2.2 Verwendete Symbole in diesem Handbuch

Für die in den einschlägigen Anwenderdokumentationen verwendeten Warn-, Gefahren- und Informationshinweise werden folgende Symbole verwendet:

GEFAHR



Gefahr bedeutet, dass der Tod oder schwere Verletzungen **eintreten**, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht getroffen werden.

- ⇒ Beachten Sie alle Hinweise, um Tod oder schwere Verletzungen zu vermeiden

WARNUNG



Warnung bedeutet, dass der Tod oder schwere Verletzungen **eintreten können**, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht getroffen werden.

- ⇒ Beachten Sie alle Hinweise, um Tod oder schwere Verletzungen zu vermeiden

VORSICHT



Vorsicht bedeutet, dass mittelschwere bis leichte Verletzungen **eintreten können**, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht getroffen werden.

- ⇒ Beachten Sie alle Hinweise, um mittelschwere bis leichte Verletzungen zu vermeiden.



Information

Liefert wichtige Hinweise über das Produkt, die Handhabung oder relevante Teile der Dokumentation, auf welche besonders aufmerksam gemacht werden soll.



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Gefahrenzeichen für ESD-gefährdete Bauteile



Heiße Oberflächen



Gefahr für Personen mit Herzschrittmacher, implantierten Defibrillatoren oder sonstigen aktiven Implantaten.

2.3 Sicherheitshinweise



Vor der Installation und Inbetriebnahme des Servoantriebssystems ist die vorliegende Dokumentation zu lesen, um Verletzungen oder materielle Schäden zu vermeiden. Die technischen Daten und die Angaben zu den Anschlussbestimmungen (Typenschild und Dokumentation) sind unbedingt einzuhalten.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf Arbeiten wie Transport, Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung ausführen. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind.

Der Maschinenhersteller muss für die gesamte Maschine eine Risikoanalyse erstellen. Durch geeignete Maßnahmen stellt er fest, dass durch unvorhergesehene Bewegungen keine Verletzungen an Menschen oder Beschädigungen der Anlage entstehen können.

Unsachgemäße Bedienung des Servoverstärkers oder Nichtbeachtung der unten angeführten Hinweise und unsachgemäße Handhabung der Sicherheitseinrichtung können Beschädigung der Maschine, Personenschaden, Stromschläge oder im Extremfall den Tod verursachen.

Anmerkungen



Gefahr! Stromschlag

Eine Wartezeit von mindestens 7 Minuten ist nach der Trennung des Servoantriebssystems von der Versorgungsspannung einzuhalten, bevor spannungsführende Geräteteile des Verstärkers (z.B. Klemmen) berührt oder Anschlüsse gelöst werden dürfen. Nach dem Abschalten der Versorgungsspannung können gefährliche Spannungen für bis zu 7 Minuten durch interne Kondensatoren anstehen. Zur Sicherheit ist die Spannung im Zwischenkreis zu messen und zu warten, bis sie einen Wert unter 40 Volt erreicht hat.

Die elektrischen Anschlüsse des Servoantriebssystems dürfen nie unter Spannung gelöst werden.

In ungünstigen Fällen können Lichtbögen entstehen und Personen und Kontakte schädigen.

Bei Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters im Stromkreis, muss in jedem Fall ein FI-Schalter vom Typ "B" benutzt werden. Wird ein FI-Schalter von Typ "A" benutzt, so besteht die Gefahr, dass dessen Funktion durch einen Gleichfehlerstrom gestört wird.

Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tode, ernsthafter Verletzung oder Schäden der Maschinenanlage führen.

Allgemeines



In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt hochfrequente Störungen verursachen, die Entstörmaßnahmen erforderlich machen können.



Der Servoantrieb enthält elektrostatisch empfindliche Bauelemente, die durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden können. Vor der Berührung des Servoantriebssystems ist der eigene Körper durch die Berührung eines geerdeten Gegenstandes mit leitfähiger Oberfläche zu entladen. Der Kontakt mit hochisolierenden Stoffen (Kunstfaser, Kunststofffolien etc.) ist zu vermeiden. Der Servoantrieb ist auf eine leitfähige Oberfläche zu stellen.



Das Öffnen des Gerätes ist unzulässig. Während des Betriebes sind alle Abdeckungen und Schaltschranktüren geschlossen zu halten. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

Während des Betriebes können Servoverstärker ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, blanke Teile besitzen. Steuer- und Leistungsanschlüsse können Spannung führen, auch wenn sich der Motor nicht dreht.

Das Servoantriebssystem hat einen Erdableitstrom, der größer als 3,5 mA ist. Deshalb muss besondere Beachtung auf die Erdung des Servoantriebssystems gelegt werden. Siehe technische Daten der Netzmodule.

Die +24 V Hilfsspannungsversorgung, sowie die Spannungsversorgung +24V-BR für die Haltebremse muss als Schutzkleinspannung (PELV) gemäß EN 60950 galvanisch getrennt sein.

Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen und Maschinenschaden führen.

**Achtung! Heiße Oberfläche**

Während des Betriebs können die Gehäuse des Servoantriebssystems heiß werden und Temperaturen über 80 °C (176 °F) erreichen.

Vor allem wird die Rückseite des Modulträgers heiß, wenn das System nicht auf einer Montageplatte im Schaltschrank montiert ist. Grund dafür ist die regenerative Verlustleistung, die damit verbunden ist. Siehe technische Daten der Modulträger.

Vor der Berührung ist die Temperatur des Gehäuses und Modulträgers zu prüfen und ggf. muss gewartet werden, bis diese unterhalb 40 °C (104 °F) liegt.

Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen führen.

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Sicherheitsmodul „Sichere Wiederanlaufsperrung“ ist ein integraler Bestandteil des DIAS-Drive MDP 102-1 und wird nur im eingebauten Zustand ausgeliefert; es erfüllt alle notwendigen Bedingungen für einen sicheren Betrieb nach SIL 3 gemäß IEC 62061 und nach PL e gemäß EN 13849-1.

VORSICHT



Sicherheitsmodule dürfen nur von Netzteilen betrieben werden, die den Anforderungen von PELV nach EN60204 entsprechen.

Installation, Montage, Programmierung, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Außerbetriebstellung von Sicherheitsmodulen **darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.**

Geschultes Fachpersonal in diesem Sinne sind Personen, die durch eine Ausbildung zur Fachkraft oder durch Unterweisung durch eine Fachkraft die Berechtigung erworben haben, sicherheitsgerichtete Geräte, Systeme und Anlagen unter Beachtung der einschlägigen Richtlinien und Normen der Sicherheitstechnik zu bedienen und zu betreuen.

Verwenden Sie das Sicherheitsmodul zu Ihrer und zur Sicherheit anderer Menschen nur bestimmungsgemäß.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die EMV-gerechte Installation.

Als nicht bestimmungsgemäß in diesem Sinne gilt

- jegliche an Sicherheitsmodulen vorgenommene Veränderung jedweder Art oder der Einsatz beschädigter Sicherheitsmodule
- der Einsatz der Sicherheitsmodule außerhalb des in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Rahmens
- der Einsatz der Sicherheitsmodule außerhalb der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten.

Beachten Sie ferner unbedingt die Warnhinweise in den anderen Abschnitten dieser Betriebsanleitung. Diese Hinweise sind optisch durch Symbole besonders hervorgehoben.

Die Servoverstärker von SIGMATEK GmbH & Co KG sind nach dem aktuellen Stand der Technik entwickelt und produziert. Die Produkte werden vor der Auslieferung, insbesondere im Bereich der Ausfallsicherheit, vollständig getestet. Es handelt sich um eine Einbau-Komponente für elektrische Anlagen die nur als integraler Bestandteil solcher Anlagen betrieben werden kann. Vor der Installation der Produkte müssen folgende Bedingungen zur bestimmungsgemäßen Verwendung erfüllt werden:

- Jeder Anwender des Produktes hat die Sicherheitsanweisung der bestimmungsmäßigen und nicht-bestimmungsmäßigen Verwendung zu lesen und zu verstehen.
- Der Maschinenhersteller hat eine Risikoanalyse für seine Maschine zur erstellen, um sicherzustellen, dass unvorhergesehene Bewegungen keine Verletzungen oder Schäden an Personen und Anlagen verursachen können.
- Der Servoverstärker muss unter den in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Montage- und Installationsbedingungen betrieben werden. Besonders sind die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Schutzart, Feuchte, Netzeingang, EMV und die Einbaulage) zu beachten.
- Der Betrieb ist nur in einem Schaltschrank der Gehäuseschutzart von mindestens IP54 zulässig.
- Der Servoantrieb darf nur im Originalzustand betrieben werden (ohne mechanische oder elektrische Veränderungen).
- Mechanisch- oder elektrisch defekte oder fehlerhafte Komponenten dürfen nicht montiert oder betrieben werden.
- Der Servoverstärker ist zur Regelung von synchronen Servo-, Linear- und Torquemotoren, sowie Asynchronmotoren in Drehmoment-, Drehzahl- oder Lage-regelung vorgesehen.
- Die angegebene Nennspannung des Motors muss mindestens so hoch sein, wie die Netzanschlussspannung des Servoantriebssystems (230 V).
- Es dürfen nur Motoren in Stern-Schaltung verwendet werden.
- Der Servoantrieb wurde zum Einsatz in einer industriellen Umgebung entwickelt. Wird das Produkt in Wohngebieten eingesetzt, muss ein zusätzlicher EMV-Filter im Netzeingang vorgesehen werden.
- Die Netzmodule MDP 101-1 und MDP 102-1 dürfen nur mit den Achsmodulen MDD 111-1 und MDD 121-1 verwendet werden.
- Die Servoantriebe dürfen nur mit Motoren verwendet werden, die einen Über-temperaturfühler besitzen.

2.5 Nicht-Bestimmungsmäßige Verwendung

Wird der Servoverstärker nach den in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Umweltbedingungen betrieben, bedeutet dies, "bestimmungsmäßige Verwendung".

- Der Servoverstärker darf aufgrund der salzhaltigen und damit elektrisch leitfähigen Verschmutzungen nicht auf Schiffen (Seebetrieb) oder in Offshore Applikationen verwendet werden-
- Der Servoverstärker darf nicht unter anderen Umweltbedingungen, als sie in der Betriebsanleitung beschrieben sind (zu heiß, ohne Schaltschrank, falsche Montage etc.), betrieben werden.

VORSICHT



Bei Einsatz in Umgebungen mit leitfähiger Verschmutzung, wie z.B. in Produktionsanlagen in denen leitfähiges Material wie Kohlefaser, Graphit, Späne von Gusseisen oder ähnliches vorkommt, muss auf eine sichere Installation des Drives geachtet werden, da dessen Gehäuseschutzart IP54 für solche Umgebungen nicht geeignet ist. In solchen Fällen muss der Schaltschrank hermetisch geschlossen (keine Zwangsbelüftung mit Luftfilter) oder außerhalb des Verschmutzungsbereichs aufgestellt sein. Verschmutzte Servoverstärker dürfen nicht mehr benutzt werden.

2.6 Typenschild

SIGMATEK GmbH & Co KG
 Sigmatekstraße 1
 5112 Lamprechtshausen / Austria



Model Number

Input ratings:

Voltage

Full load current (at 45°C)

Frequency

Output ratings:

Max. DC bus voltage

Max. DC bus current (at 45°C)

Nominal power



Date (Year - KW)



LISTED
 (IND. CONT. EQ.)
 4FC9

VORSICHT!

Gefährliche Restspannung. Nach dem Abschalten 7 Minuten warten!

WARNING!


Residual voltage. Wait 7 minutes after removing power!

ATTENTION!


Tension résiduelle dangereuse! Après déconnection, attendez 7 minutes!

www.sigmatek-automation.com

2.7 Blockschaltbild und Konzept



Blockschaltbild des Netzmoduls



Blockschaltbild des Achsmoduls

Hardware

- Die Netzversorgung ist mit dem Gleichrichter, Eingangsfilter und der Einschaltstrombegrenzung verbunden.
- DC-Link-Anschluss zur Verbindung des Zwischenkreises mit den anderen Servoantrieben zur Energieverteilung.
- Ballastschaltung mit internem Ballastwiderstand.
- Hilfsspannungseingang für die interne Versorgung der Elektronik.
- Aus Sicherheitsgründen ist ein separater Versorgungseingang für die Haltebremsen vorhanden
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- Mikrocontroller-System mit Kommunikationseinheit
- IGBT – Leistungsendstufe (kurzschlussfest) mit galvanisch isolierter Strommessung
- Feedbackeingänge für Resolver und hochauflösende Gebersysteme
- 8 digitale Captureeingänge zur Erfassung der momentanen Ist-Position der gewählten Achse.

Konzept des MDD 100

- Servoantriebssystem bestehend aus verschiedenen Komponenten -
Netzmodule für bis zu acht logische Achsen
 - Achsmodule in verschiedenen Konfigurationen
 - Einachsmodul
 - Zweiachsmodul
 - Modulträger in verschiedenen Konfigurationen für 1 bis 4-Achsmodule
- Auto-Range-Funktion zur Erhöhung der Auflösung der Stromistwerte
- Großer Netzspannungsbereich von 1 x 115 V AC^{-10%} ... 3 x 480 V AC^{+10%} gespeist aus TN- oder TT-Netzen mit geerdetem Neutralleiter. TT-Systeme ohne geerdeten Neutralleiter benötigen zusätzliche Maßnahmen (⇒ Seite 41)
- Ladeschaltung zur Begrenzung des maximalen Ladestroms beim Einschalten des Netzschützes
- Absicherung durch Anwender (Phasenausfall wird durch den Antrieb selbst überwacht)
- 24 V-Hilfsspannungsversorgung, galvanisch getrennt zur internen Versorgung
- Separater 24 V Eingang zur Haltebremsversorgung
- Integrierte EMV - Filter (Netzeingang, 24 V-Hilfsspannung und Versorgung der Haltebremsen), Klasse A (industrielle Umgebung)
- Sicherheitsfunktionen STO (Safe Torque Off) und SS1 (Safe Stop 1) mit Performance Level "e" nach ISO 13849 und SIL 3 nach EN 62061
- Alle Schirmanschlüsse am Gehäuse
- Schutzfunktionen gegen:
 - Unter- / Überspannung des Zwischenkreises
 - Mehrere Kurzschlussbedingungen
 - Phasenfehler der Netzspannungsversorgung
 - Überhitzung des Ballastwiderstandes
 - Übertemperatur (Kühlkörper, Umgebung und Motor)

Der Überlastschutz ist in den Drive integriert. Der Laststrom ist auf 100 % vom Spitzenausgangsstrom begrenzt. Der thermische Motorschutz wird mit einer I²T-Regelung realisiert.



Beachten Sie bei Installation in USA/Kanada:

Die integrierte kontaktlose Kurzschlusschaltung dient nicht als Branch-Circuit-Protection. Die Branch-Circuit-Protection muss nach Herstelleranweisungen sowie NEC (National Electrical Code) und zusätzlichen lokalen Richtlinien erfolgen.

Software-Funktionalität

- Modifizierte Space-Vector-Modulation (SVM) zur Reduzierung der Verluste der Leistungsendstufen.
- Feldorientierter Stromregler (Update Zeit 62,5 μ s)
- Feedbackfassung und Drehzahlregler (Update Zeit 62,5 μ s)
- Spline-Interpolation und Positionsregler (Update Zeit 62,5 μ s)
- Volle Synchronisation bis in die Endstufe auf den Takt der Steuerung mit Zykluszeiten von 250 μ s, 500 μ s und 1 ms bis 8 ms
- Der Servoverstärker hat keinen nichtflüchtigen Datenspeicher. Nach dem Einschalten muss die Maschinensteuerung die Parameter an den Servoverstärker schicken.

2.8 Technische Daten des 230 V Netzmoduls

	DIM	MDP 102-1
Artikelnummer		09-403-102-1
Hardwareversion		3.x
Kenndaten		
Eingangsspannung (symmetrisch gegen Erde) maximal 5000 A _{eff} symmetrische (L1, L2, L3)	V _{AC}	1 oder 3 x 115 V _{-10%} / 1x 230 V ^{+10%} , 45 - 65 Hz
Maximaler Spitzenstrom beim Einschalten des Netzschützes (begrenzt durch La- deschaltung)	A	2
Nennleistung im S1-Betrieb	kVA	2
Nennleistung im S1-Betrieb für Eingangs- spannung < 230 V	VA	2 kVA – 8,7 W * (230 - Eingangsspannung/V)
Nennzwischenkreisspannung	V _{DC}	150 – 360
Überspannungsschwelle der Zwischen- kreisspannung	V _{DC}	450
+24 V Hilfsspannung	V _{DC}	22 - 30
Leistung der zusätzlichen Spannungsver- sorgung +24 V	W	Max. 50
Maximaler Fehlerstrom	mA	30
Haltebremse Versorgungsspannung +24 V-BR	V _{DC}	23 bis 26 (je nach dem gewählten Haltebremstyp)
Endstufenverluste	W/Arms	2 W pro Ampere im Zwischenkreis
Bremsschaltung		
Kapazität des Zwischenkreises	µF	540
G-VMAINS = 230 (Nennnetzversorgungsspannung = 230 V)		
Einschaltsschwelle	V _{DC}	420
Ausschaltsschwelle	V _{DC}	400
Überspannungsabschaltung	V _{DC}	450
Spitzenleistung des internen Ballastwider- standes (max. 1 s)	kW	5,3
Safety Input		
Eingangsspannung zwischen ENABLE_H (+) und ENABLE_L (-)	V	Typisch 24 V bis max. 30 V
Signalpegel zwischen ENABLE_H (+) und ENABLE_L (-)	V	Low ≤ +5, High ≥ +15
Eingangsstrom	mA	Typisch 10 bei 24 V
Schaltverzögerungszeiten der Eingänge	s	Einschaltverzögerung ca. 0,02 s Ausschaltverzögerung min. 0,5 s, max. 1 s
Relaisausgang (S1, S2)	-	NO (normally open. Schließer)
Schalteleistung	-	Max. 30 V DC, 42 V AC, 100 µA bis max. 0,5 A
Digitale Eingänge		
Eingangsspannung Dig_IN1 bis Dig_IN8	V	Typisch 24 V bis max. 30 V
Signalpegel	V	Low ≤ +5, High ≥ +15
Eingangsstrom	mA	Typisch 10 bei 24 V
Schaltverzögerungszeiten der Eingänge	ms	Typisch 0,1

Interne Absicherung		
Hilfsspannungsversorgung +24V (+24V - BGND)	-	Elektronische Sicherung
Haltebremsenversorgung 24V-BR (24V-BR - BGND)	-	Elektronische Sicherung
Ballastwiderstand	-	Elektronischer Schutz
Resolverspezifikation		
Erregerfrequenz f_{err}	kHz	8
Erregerspannung U_{Ref}	U_{eff}	2,8
Anzahl Pole m	-	2, 4, 6, ..., 32
Resolverspannung $U_{sin/cos, max}$	U_{eff}	1,9
Steckertypen		
Sicherheitseingänge (X1)	-	Phoenix FK-MCP1,5/ 5-ST-3,5
Spannungsversorgung (X2)	-	Phoenix GMSTB 2,5HCV/ 9-ST-7,62
VARAN Bus (X3, X4) (maximale Leitungslänge: 100 m)	-	RJ 45
Digitaleingänge (X6)	-	Phoenix FK-MCP1,5/ 12-ST-3,5
Mechanik		
Höhe	mm	155
Breite	mm	60
Tiefe mit Modulträger (ohne / mit Stecker)	mm	152/195
Gewicht	kg	1,2
Allgemein		
Artikelnummer		09-403-102-1
Normung		UL 508C, NMMS.E336350

3 Normen und Richtlinien

3.1 Restrisiken

VORSICHT



Der Hersteller der Maschine muss bei der, laut EU-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) durchzuführenden Risikobeurteilung, die von dem Produkt möglicherweise ausgehenden Restrisiken berücksichtigen. Dazu gehören beispielsweise:

- Ungewollte Bewegungen angetriebener Teile der Maschine.
- Ungewöhnliche Temperaturen, Emissionen von Gas, Partikeln, Geräuschen und Licht
- Gefährliche Berührungsspannungen
- Wirkungen betriebsmäßiger elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder (beispielsweise auf Herzschrittmacher und Implantate)
- Mögliche Einwirkungen von Geräten der Informationstechnik (Mobiltelefone, Smartphones usw.)
- Freisetzung von nicht umweltgerechten Stoffen und Emissionen

3.2 Sicherheit der Maschine oder Anlage

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsrichtlinien, da sonst alle Gewährleistungsansprüche verloren gehen.



Beachten Sie alle für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften der Unfallverhütung und Arbeitssicherheit.

3.3 Richtlinien

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union konstruiert und auf Konformität geprüft.

3.3.1 Normen

Normen	Beschreibung
EN 61800-3	Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe Teil 3: EMV-Anforderungen einschließlich spezieller Prüfverfahren
EN 61800-5-1	Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl Teil 5-1: Anforderungen an die Sicherheit - Elektrische, thermische und energetische Anforderungen
EN 61800-5-2	Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe Teil 5-2: Anforderungen an die Sicherheit - Funktionale Sicherheit
EN 60204-1	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen Teil 1: Allgemeine Anforderung
EN/ISO 13849-1/2	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
EN 62061	Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme

3.3.2 EU-Konformitätserklärung



EU-Konformitätserklärung

Das Produkt MDP 102-1 ist konform mit folgenden europäischen Richtlinien:

- **2006/42/EG** Maschinenrichtlinie
- **2014/30/EU** Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie)
- **2011/65/EU** „Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

Die EU-Konformitätserklärungen werden auf der SIGMATEK-Homepage zur Verfügung gestellt. Siehe Produkte/Downloads, oder mit Hilfe der Suchfunktion und Stichwort „EU-Konformitätserklärung“.

3.4 Sicherheitsrelevante Kenngrößen

Safety Integrity Level nach IEC EN 62061	SIL 3	
Performance Level nach EN ISO 13849-1	PLe	
Diagnosedeckungsgrad nach EN ISO 13849	DC [%]	99
Probability of failure per hour	PFH _D [10 ⁻⁹]	0,29
Mean time to dangerous failure	MTTF _D symmetrisiert [Jahre]	8694
Proof Test Intervall [Jahre]	20	

3.5 Umgebungsbedingungen, Lüftungs- und Montage

Lagerbedingungen	⇒ Seite 77
Transportbedingungen	⇒ Seite 77
Umgebungstemperatur im Betrieb	0 bis +45 °C (32 bis 113 °F) bei Nenndaten +45 bis 55 °C (113 bis 131 °F) mit Leistungsreduzierung 2,5 % / K
Feuchtigkeit beim Betrieb	Relative Luftfeuchte 85 %, keine Kondensation
Einsatzhöhe	Bis zu 1000 m über NN bei Nominalwerten 1000 bis 2500 m über NN mit Reduzierung um 1.5 % / 100 m
Verschmutzungsgrad	2
Geräuschemissionen bei max. Lüfterdrehzahl	≤ 40 dB
Schwingungsfestigkeit	Frequenz: 5-150 Hz Beschleunigung: 1 g Amplitude: 0,075 mm (0,15 mm pp)
Schock	Beschleunigung: 15 g
Schutzklasse der Gehäuse des Servoantriebssystems	IP 20
Montageposition	⇒ Seite 37
Belüftung	Zwangsbelüftung durch gesteuerten internen Lüfter

3.6 Hilfsspannungsversorgung

Das Schaltschranknetzteil, welches zur Versorgung der +24 V-Hilfsversorgungsspannung und der Haltebremsversorgung (+24 V-BR) verwendet wird, muss eine galvanisch getrennte SELV- oder PELV-Ausgangsspannung bereitstellen.


Aufgrund des Einschaltstroms des Servoantriebssystems beim Einschalten der Hilfsspannungsversorgung, muss der Nennstrom des Netzteils mindestens 5 A betragen.

4 Installation

4.1 Wichtige Hinweise



- Bei Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters im Stromkreis, muss in jedem Fall ein FI-Schalter vom Typ "B" benutzt werden. Wird ein FI-Schalter von Typ "A" benutzt, so besteht die Möglichkeit, dass dessen Funktion durch einen Gleichspannungs-Fehlerstrom gestört wird. Es können hochfrequente Ableitströme auftreten, die bei der Auswahl des FI berücksichtigt werden müssen (z.B. Schrack FID-B 4/XX/XX-B). Auslösestromfrequenzgang:



- Der Servoverstärker und der Motor müssen vorschriftsmäßig geerdet werden. Es müssen unbeschichtete Montageplatten im Schaltschrank verwendet werden.
- Das Servoantriebssystem MDD 100 hat einen Erdableitstrom, der größer als 3,5 mA ist. Daher gibt es spezielle Vorgaben zur Erdung:



a) Ortsfester Maschinen-Netzanschluss:

- Parallele Verdrahtung des Schutzleiters an X2/Pin4 und mit demselben Querschnitt am Modulträger.
- Anschluss des Schutzerdungsleiters mit einem Querschnitt von mindestens 10 mm² Cu oder 16 mm² Al am Modulträger, oder
- automatische Abschaltung des Netzes bei Unterbrechung des Schutzerdungsleiters, oder

b) Variabler Maschinen-Netzanschluss:

Anschluss mit einem Steckverbinder für industrielle Anwendungen nach IEC 60309 und ein Mindestquerschnitt des Schutzerdungsleiters von 2,5 mm² als Teil eines mehradrigen Versorgungskabels. Eine angemessene Zugentlastung muss vorhanden sein.

- Vor der Installation ist der Servoverstärker mechanisch zu prüfen. Falls z.B. Transportschäden festgestellt werden, darf der Verstärker nicht benutzt werden. Elektronische Komponenten dürfen nicht berührt werden.
- Die Angaben der Nennspannungen und Nennströme von Servoverstärker und Motor müssen zusammen passen. Der elektrische Anschluss muss dem Anschlussplan auf Seite 32 und folgende entsprechen.
- Die Netzspannungsversorgung darf in keinem Fall die maximal zulässige Eingangsspannung des Servoantriebssystems überschreiten. Zu beachten sind unterschiedliche Netzspannungsversorgungs-Möglichkeiten.
- Die externe Absicherung der Netzspannungsversorgung, +24 V-Hilfsspannung und Haltebremseversorgung +24 V-BR müssen den Angaben im Kapitel Externe Absicherung auf Seite 40 entsprechen.
- Die Motor- und Steuerleitungen sind mit einem Mindestabstand von 100 mm zu verlegen. Dies verbessert die Störbeeinflussung der Steuersignale, verursacht durch die hohe Störausstrahlung der Motorleitungen. Es sind abgeschirmte Motor- und Feedback-Kabel zu verwenden, bei denen der Schirm an beiden Kabelenden aufgelegt ist.
- Die vorschriftsmäßige Montageposition ist vertikal, wie auf Seite 32 beschrieben.
- Der Luftstrom im Schaltschrank muss stets für ausreichend gekühlte und gefilterte Luft sorgen. Siehe Umgebungsbedingungen auf Seite 27.
- **Alle nachträglichen Veränderungen am Servoantrieb führen zum Verlust der Gewährleistungsansprüche**, mit Ausnahme von Parametereinstellungen.
- Bei der Inbetriebnahme des Servoantriebssystems, ist der Spitzenstrom der einzelnen Achsen zu überprüfen. Besonders kleine Motoren können sehr schnell beschädigt werden, wenn die Einstellung des Servoverstärkers zu hoch gewählt wurde (z.B. ein 1 A - Motor an einem 6 A Servoverstärker, ohne Begrenzung auf 1 A!)
- Im unbelasteten Fall kann die Zwischenkreisspannung nach einiger Zeit einen Wert von bis zu 430V erreichen. Das Gerät nimmt dadurch keinen Schaden.

- Lagerdauer:
< 1 Jahr: ohne Beschränkungen
≥ 1 Jahr: Die Zwischenkreis-Kondensatoren des Servoantriebssystems müssen vor der Inbetriebnahme neu formiert werden. Dazu sind alle elektrischen Verbindungen zu lösen und das Netzmodul für 30 Minuten mit 230 V-Wechselspannung einphasig an den Klemmen L1 und L2 zu versorgen.

4.2 Wichtige Hinweise zur Sicherheitsfunktion



- Alle Steuerungskomponenten (Schalter, Relais, SPS, usw.) und der Schaltschrank muss den Anforderungen der ISO 13849 entsprechen. Dazu gehören:
 - Türschalter, etc. mit minimal Schutzart IP54
 - Schaltschrank mit minimal Schutzart IP54
- Nur PELV/SELV Netzteile für die 24 V-Versorgung verwenden.
- Passende isolierte Aderendhülsen verwenden.
- Alle Kabel, die die Sicherheit betreffen (z.B. Steuerkabel für die Eingänge ENABLE_L und ENABLE_H) müssen außerhalb des Schaltschranks in einem Kabelkanal verlegt sein. Kurz- oder Querschlüsse in den Signalleitungen müssen vermieden werden! Siehe EN ISO 13849
- Alle sicherheitsrelevanten Leitungen (z.B. Steuerkabel) müssen in z.B. in einem Kabelkanal geführt werden, wenn sie außerhalb des Schaltschranks verlegt werden.
- Die Klemme 3 am Stecker X1 ist als "reserviert" gekennzeichnet und darf extern nicht belegt werden
- Bei Verwendung der Sicherheitsfunktion SS1 (Safe Stop 1) ist die minimale Abschaltverzögerung 0,4 Sekunden. Nachfolgende Aktionen, die die Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque off) benötigen (z.B. händischer Eingriff in die Maschine), dürfen aber erst frühestens nach 1 Sekunde freigegeben werden
- Sollten externe Kräfte auf die mit der Sicherheitsfunktion STO verwendeten Achsen einwirken (z.B. hängende Last), so müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden (z.B. eine elektromagnetische Zweiflächen-Federdruckbremse, anstatt einer Permanentmagnetbremse)

Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen führen.

Die Netzspannungsversorgung des Servoantriebssystems muss in folgenden Fällen über den Hauptschalter abgeschaltet werden:




- Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen
- Längerer Außerbetriebsssetzung

Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen führen.


4.3 Planung des Schaltschranks

4.3.1 Anschlussbild und Pin-Belegung des Netzteilmoduls

3-phasiger Leistungsanschluss



1-phasiger Leistungsanschluss



Steckerbelegung X1, X2, X3, X4 und X6

Sicherheitseingänge

X1


S1	1
S2	2
reserved	3
Enable_L	4
Enable_H	5




VARAN 1

X3

1	TX/RX+
2	TX/RX-
3	RX/TX+
6	RX/TX-
4,5,7,8	-



1	TX/RX+
2	TX/RX-
3	RX/TX+
6	RX/TX-
4,5,7,8	-



VARAN 2

X4

Digitale Eingänge

X6

12	V_BAT
11	V_BAT_GND
10	reserved
9	Dig_IN1
8	Dig_IN2
7	Dig_IN3
6	Dig_IN4
5	Dig_IN5
4	Dig_IN6
3	Dig_IN7
2	Dig_IN8
1	24V_GND_IO



3-phasig

Versorgungseingänge

X2

BGND	1
+24V	2
+24V-BR	3
PE	4
L1	5
L2	6
L3	7
- DC	8
+ DC	9



1-phasig

Versorgungseingänge


X2

BGND	1
+24V	2
+24V-BR	3
PE	4
N	5
L	6
-	7
- DC	8
+ DC	9




4.3.2 Erdung


Am MDD-Modul befindet sich eine Befestigungsvorrichtung, die einerseits als Zugentlastung und andererseits als Schirmauflage verwendet wird. Hier wird der Schirm des Kabels aufgelegt.



Das gesamte MDD-System wird über den Modulträger am Schaltschrank geerdet.




4.3.3 Mechanische Abmessungen und Montage



Die mechanischen Abmessungen des oben gezeigten Servoantriebssystem sind:

- A abhängig vom gewählten Modulträger
- 120 mm für MDM 011
 - 180 mm für MDM 021
 - 240 mm für MDM 031
 - 300 mm für MDM 041



Die mechanischen Abmessungen des Modulträgers zur Montage auf der Montageplatte des Schaltschranks sind:

A	abhängig vom gewählten Modulträger
	100 mm für MDM 011
	160 mm für MDM 021
	220 mm für MDM 031
	280 mm für MDM 041

Der unter dem Modulträger platzierte Kabelkanal muss mit einem minimalen Abstand von 10 mm vom Modulträger befestigt werden.

Der Kabelkanal oben muss mit einem Abstand von 40 mm vom Modulträger platziert werden. Dies ist zur Belüftung des Kühlkörpers notwendig.

Die angegebenen Einbauabstände können unter Umständen verringert werden, wenn entsprechende Maßnahmen und technische Vorkehrungen getroffen werden um die entstehende Verlustleistung abzuführen.

Befestigungsmaterial:	4 Innensechskantschrauben nach DIN 912, M5-8.8
Anzugsmoment:	5-6 Nm
Erforderliches Werkzeug:	4 mm Inbusschlüssel

4.3.4 Steckerausführungen

Alle Verbindungen des Servoantriebssystems (außer der Erdungsschraube) sind Steckverbindungen.

Auf diese Weise ist der Kabelanschluss vereinfacht und der Verstärker kann einfacher ausgetauscht werden. Zusätzlich wird so die Möglichkeit geschaffen, bei hohen Maschinenstückzahlen vorgefertigte Kabelsätze zu produzieren.

Nachfolgend die technischen Daten der verwendeten Steckverbinder:

Stecker	Typ	Drahtgröße	Max. Anschraubmoment
X1	Phoenix FK-MCP1,5/5-ST-3,5	0,2 – 1,5 mm ² (16 – 24 AWG)	Federkraftanschluss
X2	Phoenix GMSTB2,5HCV/ 9-ST-7,62	1 – 2,5 mm ² (14 – 16 AWG)	0,56-0,79 Nm (5-7 inch lb)
X3, X4	RJ 45	-	-
X6	Phoenix FK-MCP1,5/12-ST-3,5	0,2 – 1,5 mm ² (16 – 24 AWG)	Federkraftanschluss
X12, X22	DSub 25 mit Metallgehäuse	0,25 – 0,5 mm ² (20-22 AWG)	Löt- oder Quetschverbindung
X11, X21	GMSTB2,5HCV/6-ST-7,62	1 – 2,5 mm ² (14 – 16 AWG)	0,56-0,79 Nm (5-7 inch lb)
Erdungsschraube	M5	10 mm ² (8 AWG)	3,5 Nm (31 Zoll lb)

4.3.5 Kabeltypen

Nach EN 60204 (für AWG: Tabelle 310-16 der NEC Spalte 60 °C oder 75 °C), empfehlen wir

Signal		Kabelbewertung
Netzanschluss	Maximal 2,5 mm ² (14 AWG)	600 V, 105 °C (221 °F)
Zwischenkreisspannung	Maximal 2,5 mm ² (14 AWG)	1000 V, 105 °C (221 °F)
Motorkabel	1,0 mm ² (16 AWG), abgeschirmt, max. 25 m, Kapazität <150 pF / m	600 V, 105 °C (221 °F)
Haltebremse	Min. 0,5 mm ² (18 AWG), Bestandteil des Motorkabels, separat geschirmt, Spannungsverlust beachten	600 V, 105 °C (221 °F)
Resolver mit Thermo-kontakt	4x2x0,25 mm ² (22 AWG), paarweise verdreht, geschirmt, max. 25 m, Kapazität <120 pF / m	
EnDat® Geber	7x2x0,25 mm ² (AWG 22) paarweise verdreht, geschirmt, max. 10 m, Kapazität <120 pF / m	
+24 V und +24 V-BR - Eingang	Maximal 2,5 mm ² (14 AWG), Spannungsverlust beachten	

Hinweis: Nur 60/75 °C Kupferleitungen verwenden!

4.3.6 Externe Absicherung

Die Netzspannungs- und 24 V-Absicherung wird entsprechend der Kundenanforderung ausgelegt.

Signal	Sicherungen, Zeitverzögerung
Netzversorgung (L1-L3)	Die Sicherungsgröße ist abhängig von der durchschnittlichen Leistungsaufnahme des angeschlossenen Servoantriebssystems. Eignet sich zur Verwendung bei einer Schaltung, die nicht mehr als 5000 rms symmetrische Ampere, max. 253 V liefern kann, bei einer RK5-Sicherung mit einem Nennstrom von 15 A / 300 V.
24 V-DC-Eingänge (+24 V, +24 V-BR zu BGND)	Begrenzt auf 12 A (träge) bei 2,5 mm² / AWG 14

4.3.7 MDP 102-1 Netzspannungsversorgung Möglichkeiten



Das Servoantriebssystem MDD 100 hat einen Erdableitstrom, der größer als 3,5 mA ist. Daher gibt es spezielle Vorgaben zur Erdung:

a) Ortsfester Maschinen-Netzanschluss:

- Parallele Verdrahtung des Schutzleiters an X2/Pin4 und mit demselben Querschnitt am Modulträger.
- Anschluss des Schutzerdungsleiters mit einem Querschnitt von mindestens 10 mm² Cu oder 16 mm² Al am Modulträger, oder
- automatische Abschaltung des Netzes bei Unterbrechung des Schutzerdungsleiters, oder

b) Variabler Maschinen-Netzanschluss:

Anschluss mit einem Steckverbinder für industrielle Anwendungen nach IEC 60309 und ein Mindestquerschnitt des Schutzerdungsleiters von 2,5 mm² als Teil eines mehradrigen Versorgungskabels. Eine angemessene Zugentlastung muss vorhanden sein.



Bei Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters im Stromkreis, muss in jedem Fall ein FI-Schalter vom Typ "B" benutzt werden. Wird ein FI-Schalter von Typ "A" benutzt, so besteht die Möglichkeit, dass dessen Funktion durch einen Gleichspannungs-Fehlerstrom gestört wird.

Das Netzmodul MDP 102-1 ist ein 230 V - Eingangsmodul

Geerdete Netzspannungsversorgung

Das Netzmodul kann direkt an die Netzspannungsversorgung mit geerdetem Sternpunkt oder geerdeter Phase im definierten Spannungsbereich ohne galvanische Trennung angeschlossen werden.

Einphasige Netzversorgung

Das Netzmodul kann auch durch ein einphasiges 230 V-Netz versorgt werden.



Hinweis: Die Ausgangsleistung des Servoantriebssystems bei Einphasenbetrieb ist durch die Kapazität der Zwischenkreiskondensatoren begrenzt. Bitte kontaktieren Sie der Support-Abteilung für weitere Fragen.


4.3.8 Nutzung von Kühlaggregaten

Der Servoverstärker arbeitet bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C (55 °C mit reduzierter Leistung). Es kann gegebenenfalls der Betrieb eines Kühlaggregats notwendig sein.




Hinweis: In jedem Fall produzieren Kühlaggregate Kondenswasser. Wichtige Punkte müssen daher beachtet werden:

- Kühleinheiten müssen so montiert werden, dass Kondenswasser nicht in den Schaltschrank tropfen kann.
- Die Montage der Kühleinheiten muss so erfolgen, dass anfallendes Kondenswasser nicht auf elektrische, bzw. elektronische Bauteile verteilt wird.




richtig




falsch

Kühlaggregat oben im Schaltschrank



richtig



falsch


Kühlaggregat in der Schaltschranktür

Kondenswasser kann wie folgt ebenfalls vermieden werden:

- Der Schalterpunkt des Temperaturreglers sollte kurz unterhalb der Gebäudetemperatur liegen.
- Bei feuchter Umgebungsluft sind im Schaltschrank ordnungsgemäße Dichtungen zu verwenden.
- Wenn elektronische Bauteile kälter als die Schrankluft sind, kann Kondenswasser besonders während der Installation oder im Servicefall durch geöffnete Schaltschränktüren entstehen.

4.3.9 Ein-/ Ausschaltverhalten des Servoantriebssystems

Das Ein- Ausschaltverhalten des Servoverstärkers ist unten angezeigt.



5 Sekunden nach dem Einschalten der 24 V-Hilfsspannungsversorgung (Startzeit des Mikrocontrollers) wird das "Drive ready" - Signal auf "high" gesetzt.

Das Bild zeigt den Fall, dass die 24 V-Hilfsspannungsversorgung bei Einschalten des Hauptschalters der Anlage eingeschaltet wird und die Hauptspannungsversorgung später zugeschaltet wird. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Man kann die Hauptspannungsversorgung auch zeitgleich mit der 24 V-Hilfsspannungsversorgung einschalten.


Empfangene Parameter müssen im Host-Controller gespeichert werden, da der Servoverstärker einen flüchtigen Arbeitsspeicher hat. Der Vorteil liegt hier im automatischen Datendownload der Programmdateien beim Verstärkerwechsel.

Wird die Hauptspannungsversorgung eingeschaltet, werden die Kondensatoren des Zwischenkreises geladen. Dafür werden ca. 0,7 Sekunden benötigt.

Wird die Hauptversorgungsspannung ausgeschaltet, bleibt die Zwischenstromkreis-spannung erhalten und kann zum kontrollierten Bremsen des Motors genutzt werden. Wird der Motor abgebremst, wird die Energie in den Zwischenstromkreis zurückgespeist.

Hat der Motor gestoppt, so kann das Signal "enable" weggenommen werden. Nach 7 Minuten ist der Zwischenkreis entladen.

4.3.10 Ansteuerung der Haltebremse



Die obige Abbildung zeigt das Handling der Haltebremse.

Eine Standard-Haltebremse mit 24 V-Gleichspannung und maximal 1 A kann direkt am Servoverstärker betrieben werden.



Der Stromkreis hat eine hohe funktionale Sicherheit, bietet jedoch **keinen Personenschutz**.

5 Sicherheitsfunktion

Das Servoantriebssystem MDD 100 unterstützt die Sicherheitsfunktionen SS1 (Safe Stop 1) und STO (Safe Torque Off) und erfüllt die Anforderungen der Kategorie 4, Performance Level „e“ nach EN ISO 13849-1 und SIL3 nach EN 62061.


Zu diesem Zweck verfügt der Servoverstärker über zwei sichere Eingänge ENABLE_L und ENABLE_H.

Der Relaisausgang S1/S2 kann verwendet werden, um den Status der Sicherheitsfunktion zu melden. Er ist nicht sicherheitsrelevant, kann aber verwendet werden um die Sicherheitsfunktion zu überprüfen.

Die Haltebremsansteuerung ist nicht Bestandteil der Sicherheitsfunktion. Ist eine sichere Abschaltung der Haltebremsen erforderlich, muss die Haltebremsversorgung +24 V-BR zusätzlich extern abgeschaltet werden.

Als 24 V-Spannungsversorgung dürfen nur PELV/SELV-Netzteile verwendet werden.

Das folgende Blockschaltbild gibt einen Überblick über die internen Schaltkreise.



Blockschaltbild der sicheren Wiederanlaufsperrung

Die Blöcke des Blockschaltbildes haben folgende Funktion:

5.1.1 Block IN

Der Eingangsblock IN erzeugt die Versorgungsspannung für den Block AMV. Diese wird aus der Differenzspannung zwischen ENABLE_H und ENABLE_L gebildet. Somit steht die Versorgung kurz nach Anlegen der entsprechenden Pegel an ENABLE_H und ENABLE_L zur Verfügung. Die Spannungsdifferenz zwischen ENABLE_H und ENABLE_L muss den minimalen HIGH-Pegel überschreiten.

Der LOW-Pegel liegt im Bereich von 0 V bis +5 V.
Der HIGH-Pegel liegt im Bereich von +15 V bis +30 V.

Wenn die Eingangsspannung abgeschaltet wird, hält der Block die Versorgungsspannung für den Block AMV für mindestens 400 ms aufrecht. Da die Differenzspannung unverzüglich auch an den Block OPTO03 weitergeleitet wird, kann damit der Motor aktiv abgebremst werden bevor der Servoverstärker in den sicheren Zustand geht, indem U_Treiber abgeschaltet wird.

5.1.2 Blöcke AMV, OPTO 01 und OPTO 02

Solange der Block AMV durch den Eingangsblock IN versorgt wird, erzeugt er Impulse konstanter Frequenz, welche durch die Blöcke OPTO 01 und OPTO 02 an die Folgeelektronik weitergeleitet werden.

5.1.3 Blöcke CONTR 01, CONTR 02, AMP 01, AMP 02 und TR

Diese Blöcke bilden ein sicheres getaktetes Netzteil, welches die Treiberspannung U_Treiber über den Transformator TR erzeugt. Es wird sichergestellt, dass das getaktete Netzteil keine Energie übertragen kann, wenn keine Steuerimpulse über OPTO 01 und OPTO 02 von dem Block AMV übertragen werden.

5.1.4 Blöcke G01 und REL01

Der Relaisausgang S1/S2 ist geschlossen, wenn der Servoverstärker mit 24 V versorgt und die Sicherheitsfunktion aktiv ist. Die beiden Blöcke sind nicht sicherheitsrelevant.

5.2 Funktionsweise

Die Sicherheitsfunktionen im DIAS-Drive werden durch zwei sichere digitale Eingänge gesteuert.

Die folgende Tabelle zeigt die Zustände, die sichere Eingänge ENABLE_L und ENABLE_H annehmen müssen, um Normalbetrieb zu ermöglichen bzw. die Sicherheitsfunktion auszulösen.

Zustand der Eingänge		Relaisausgang S3/S4	Beschreibung
ENABLE_L	ENABLE_H		
Offen	Offen	Wird nach mindestens 0,4 s und maximal 1 s verzögert geschlossen, wenn der Servoverstärker mit 24 V versorgt ist	Sicherer Zustand des Antriebssystems
Low	Low	Wird nach mindestens 0,4 s und maximal 1 s verzögert geschlossen, wenn der Servoverstärker mit 24 V versorgt ist	- Bei Verwendung von klassischer I/O-Technik, nur einkanalig sicherer Zustand Sicherer Zustand des Antriebssystems, wenn ein sicherer Ausgang von einer Sicherheits-SPS verwendet wird, auch wenn ENABLE_L mit „Ext. GND“ verbunden wird
Low	Offen		
Low	High	Offen	Antriebssystem bereit


Werden die Eingänge ENABLE_L und ENABLE_H von einem beliebigen Zustand in den Zustand „Antrieb betriebsbereit“ gebracht, so ist der Servoverstärker nicht sofort freigeschaltet. Zusätzlich muss über die Software (**K-EN** = 1) oder das entsprechende Bit im „Control Word“ gesetzt werden, um das Software „enable“ zu setzen und den Antrieb damit in den Betriebsmodus zu schalten.

Kontrollierte Abschaltung (K-EN = 0):

Wenn die Ist-Drehzahl $< 1\%$ von $\min(N-NMAX, V-NMAX)$ erreicht oder die Rampenzeit 1 s überschreitet, wird die Bremse eingeschaltet und die Solldrehzahl (I-NCMD) gleich 0 gesetzt (Unterstützung der Bremswirkung). Nach 1 s + M-BRDIS greift die Bremse und der Regler/die Endstufe wird abgeschaltet.

Abschaltung nach Öffnen des Sicherheitskreises:

Wenn die Ist-Drehzahl $< 1\%$ von $\min(N-NMAX, V-NMAX)$ erreicht oder die Rampenzeit 500 ms – M-BRDIS überschreitet, wird die Bremse eingeschaltet und die Solldrehzahl (I-NCMD) gleich 0 gesetzt (Unterstützung der Bremswirkung). Nach 500 ms greift die Bremse und der Regler/die Endstufe wird abgeschaltet.



Zeitverhalten beim Öffnen des Sicherheitskreises

5.3 Funktionsprüfung



Die Funktionsprüfung der Sicherheitsfunktion ist notwendig, um den korrekten Betrieb zu gewährleisten. Die gesamte Sicherheitsschaltung ist auf volle Funktionalität zu prüfen.

Die Prüfung ist zu den folgenden Zeitpunkten durchzuführen:

- Nach der Installation
- In regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich
- Nach jeder Änderung an der Maschinensteuerung

Führt die Funktionsprüfung zu einem unzulässigen Zustand der Maschine, muss der Fehler gesucht und behoben werden, bevor die Sicherheitsfunktion erneut getestet wird. Im Falle des erneuten Fehlers während der Funktionsprüfung, darf die Maschine nicht mehr in Betrieb genommen werden.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

5.3.1 Testbedingungen

Der gesamte Sicherheitskreis ist auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen.

Die Funktionsprüfung erfolgt aus dem folgenden Ausgangszustand:

- Betriebsbereites Servoantriebssystem
- Sichere Eingang ENABLE_L ist LOW und ENABLE_H ist HIGH
- Softwareapplikation läuft
- Motor (Motoren) läuft (laufen)

Abhängig von der Verdrahtung werden:

1. beide sicheren Eingänge ENABLE_L und ENABLE_H offen geschaltet

oder wenn ENABLE_L mit „Ext. GND“ verbunden ist und für ENABLE_H ein sicherer Ausgang einer Sicherheits-SPS verwendet wird

2. ENABLE_H wird offen oder LOW geschaltet (abhängig von der Verdrahtung).

Es wird erwartet, dass die Motordrehzahl auf Null geht und der Relaisausgang S1/S2 nach mindestens 0,4 s und maximal 1 s verzögert geschlossen wird, wenn der Servoantrieb mit 24 V versorgt ist.

Das Servoantriebssystem soll in den sicheren Zustand gehen.


5.4 Anschlussbeispiel bei Schaltkontakten

Zur Einhaltung Kategorie 4, Performance Level „e“ nach EN ISO 13849-1 und SIL3 nach EN 62061 muss eine zweikanalige Ansteuerung der Sicherheitsfunktion vorgesehen werden.

Dabei ist darauf zu achten, dass die Verdrahtung der beiden Verbindungen mit geschützter Leitungsinstallation (Ausschluss des Fehlers „Fremdspannungseinspeisung“) vorgesehen wird.

Für ENABLE_H bedeutet das, dass andere Signale, die 24 V–Potential haben können, separat geführt werden müssen.

Für ENABLE_L bedeutet das, dass andere Signale, die „Ext. GND“ – Potential haben können, separat geführt werden müssen. Da die 24 V-Hilfsspannung im Schaltschrank normalerweise geerdet sind, muss auch darauf geachtet werden, dass ein Kurzschluss mit PE zuverlässig verhindert wird. Dies kann z.B. durch Verlegung in einem Kabelkanal erfolgen.



Der Schaltkreis zeigt eine mögliche Verdrahtung bei Nutzung von konventionellen Schaltkontakten.


5.5 Beispiel: Verwendung einer Sicherheits-SPS


Zur Einhaltung der Kategorie 4, Performance Level „e“ nach EN ISO 13849-1 und SIL3 nach EN 62061 muss ein fehlersicherer Ausgang einer Sicherheits-SPS benutzt werden.

Es gibt zwei Arten von fehlersicheren Ausgängen.


1. Einfacher fehlersicherer Ausgang, der nur bezogen auf „Ext. GND“ arbeitet. Dann wird dieser an den Eingang ENABLE_H angeschlossen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verdrahtung der beiden Verbindungen mit geschützter Leitungsinstallation (Ausschluss des Fehlers „Fremdspannungseinspeisung“) vorgesehen wird.


ENABLE_L wird in diesem Fall mit „Ext. GND“ verbunden.





2. Zweikanaliger fehlersicherer Relaisausgang, bei dem der + Ausgang an ENABLE H und der – Ausgang an ENABLE L angeschlossen wird





6 Schnittstellen


6.1 Netzspannungsversorgung (X2)

Der Anschluss der Netzspannungsversorgung ist für Spannungen von 3 x 115 V AC oder 1 x 115 V AC bis 230 V AC ausgelegt. Bei Anschluss an ein nicht geerdetes Netz, muss in der Hauptspannungsversorgung des Schaltschranks ein Überspannungsschutz montiert werden.




Hinweis: Wird der Zwischenkreis von zwei oder mehreren MDD 100 Systemen gleicher Netzspannung miteinander verbunden, müssen die auch die Netzeingänge miteinander verbunden werden.

1-Phasen Anschluss des MDP 102-1 Netzmoduls:



3-Phasen Anschluss des MDP 102-1 Netzmoduls:



6.2 +24 V-Hilfsspannungs- und Haltebremsversorgung (X2)




Hinweis: Verwenden Sie nur Netzteile mit einer galvanische getrennten SELV-Ausgangsspannung!

Wird im Schaltschrank ein 24 V-Netzteil zur Versorgung der Relais, Schütze oder sonstiger Geräte benutzt, so kann dieses auch zur Versorgung des Servoantriebssystems an +24 V verwendet werden (zu beachten ist die maximale Strombelastbarkeit des Netzteils).

Der Antrieb hat einen zusätzlichen Eingang für die Versorgung der Haltebremse +24 V-BR, so dass diese Versorgung unabhängig von der Hilfsspannungsversorgung ausgeschaltet werden kann.



Beachten Sie, dass die Masse des 24 V-Netzteils in der Nähe des Netz- teils geerdet werden muss.




6.3 Zwischenkreis (X2)

Wenn mehrere Servoantriebssysteme miteinander verbunden werden, ermöglicht die Zwischenkreisverbindung eine Leistungsverteilung zwischen den verschiedenen Achsen.



Hinweis: Wurden innerhalb einer Gruppe von Servoantriebssystemen die Zwischenkreise miteinander verbunden, so muss auch die Netzversorgungsspannung dieser Gruppe verbunden werden.


Vorsicht bei der Dimensionierung der Absicherung des gesamten Systems. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Support-Abteilung.



6.4 Motoranschluss (X11, X21)

6.4.1 Standardanschluss

Die Kabellänge des Motors ist auf 20 m begrenzt. Wenn ein längeres Motorkabel benötigt wird, ist zusätzlich eine Motordrossel am Ausgang des Servoverstärkers zu verwenden.




6.4.2 Klassische Not-Halt-Funktion (Stopp-Kategorie 0)

Die Kabellänge des Motors ist auf 25 m begrenzt. Wenn ein längeres Motorkabel benötigt wird, ist zusätzlich eine Motordrossel am Ausgang des Servoverstärkers zu verwenden.



Hinweis: Das Schütz K_{EM} muss vor der Aktivierung des Servoverstärkers eingeschaltet und darf erst minimal 1 ms nach dem Disablen abgeschaltet werden.



Der Widerstandwert und die Leistung des Widerstandes R_{EM} werden nach folgenden Formeln berechnet:

$$R_{EM} [\Omega] = \frac{\max \text{SPEED} \cdot K_{Erms}}{I_{\max} \cdot 0.8} \quad P_{EM} [W] = \frac{(I_{\max} \cdot 0.8)^2 \cdot R_{EM}}{10}$$

maxSPEED

$I_{\max}$

K_{Erms}

maximale Drehzahl [Umin]

Maximal zulässiger Motorstrom [A]

Spannungskonstante des Motors [V*min]


6.4.3 Personell sichere Ansteuerung der Haltebremse

Der Servoantrieb verfügt über eine hohe funktionale Sicherheit in der Ansteuerung der Haltebremse.

Wenn eine personell sichere Haltebrems-Ansteuerung benötigt, werden nach den Sicherheitsstandards ein oder zwei zusätzliche Relaiskontakte in Reihe zur Bremsversorgung +24 V-BR benötigt.



Trotzdem besteht bei einem mechanischen Defekt der Haltebremse eine Verletzungsgefahr und/oder Gefahr der Beschädigung der Maschine.



6.5 Feedback (X12, X22)

Das Servoantriebssystem hat verschiedene Feedback-Eingänge für unterschiedliche Feedback-Typen.


- Resolver Feedback mit thermischem Kontakt in der Motorwicklung
- EnDat[®]-Encoder (Single- und Multiturn)
- Hiperface[®]-Encoder (Single- und Multiturn)
- Sin/Cos & TTL Encoder
- Sanyo Denki Absolutwertgeber
- Panasonic Encoder
- BiSS C Encoder

Für EnDat, Hiperface, Sin/Cos, TTL und Sanyo Denki Gebersysteme wird aktuell eine maximale Anzahl an Rückführimpulsen von 8192 pro mechanischer Umdrehung unterstützt (M-RPULSE).

6.5.1 Resolver-Feedback

Als Standard-Feedback System für Servomotoren wird der Resolver verwendet. Der Servoverstärker unterstützt die Auswertung von Single-Speed- (2-polig) und Multi-Speed-Resolvieren (bis zu 32-polig). Die maximale Kabellänge beträgt 50 m.


Wird ein Thermokontakt verwendet, so wird das Signal ebenfalls über das Kabel des Resolvers verdrahtet.



6.5.2 EnDat[®] Feedback

EnDat[®] - Geber sind hochauflösende Feedbacksysteme für Servomotoren mit einer EnDat-Schnittstelle.

Wird ein Thermokontakt genutzt, so wird das Signal durch das Feedback-Kabel verdrahtet.



Die maximale Kabellänge beträgt 10 m, mit Ausnahme folgender Geber:

Typenschlüsselbez.	Motortyp	Gebertyp	Max. Länge
LA	AKM2 – AKM3	ECI 1118	8,2 m
LB	AKM2 – AKM3	EQI 1130	6,9 m
DB	AKM2 – AKM4	EQN 1125	9,4 m

Bei Verwendung von EnDat[®] mit dem MDD 100 ist unbedingt auf die Kabellänge (Spannungsabfall) zu achten!

Formel für Berechnung der Kabellänge (max 10 m):

$$(A * U) / (\rho * I * 2) = L_{\text{Kabel}}$$

Beispielhafte Berechnung der Kabellänge:

Für **AKM2xx - xxxxDBxx** (Geber ECN 1125 mit 4,75 V Mindestversorgung und 0,14 A Maximalstrom):

$$\text{Maximaler Spannungsabfall} = 5 \text{ V} - 4,75 \text{ V} = 0,25 \text{ V} \\ (0,18 \text{ mm}^2 * 0,25 \text{ V}) / (0,017 \Omega * \text{mm}^2/\text{m} * 0,14 \text{ A} * 2) = 9,4 \text{ m}$$

Tabelle der Kabellängen für EnDat[®] - Geber:

Typenschlüsselbez.	Motortyp	Gebertyp	Leistung des Gebers	Max. Länge
DA	AKM2-4	ECN 1113	4,75 V 110 mA	10 m
DA	AKM5-8	ECN 1313	3,6 V 110 mA	10 m
DB	AKM2-4	EQN 1125	4,75 V 140 mA	9,4 m
DB	AKM5-8	EQN 1325	3,6 V 140 mA	10 m
LA	AKM2-3	ECI 1118	4,75 V 160 mA	8,2 m
LB	AKM2-3	EQI 1130	4,75 V 190 mA	6,9 m

Herleitung der Formel:

$$R = U / I \quad \text{maximaler Widerstand, errechnet durch die Leistung des Gebers}$$

$$R = \rho * L_{\text{Leitung}} / A \quad \text{Leitungswiderstand über die gesamte Leitungslänge}$$

Eingesetzt:

$$U / I = \rho * L_{\text{Leitung}} / A$$

Aufgelöst für die Berechnung der maximalen Leitungslänge:

$$(A * U) / (\rho * I) = L_{\text{Leitung}}$$

Kabellänge halbiert sich, da Versorgung und GND-Leitung die gesamte Länge bilden.

$$L_{\text{Kabel}} = L_{\text{Leitung}} / 2$$

Legende:

U = Spannungsabfall (5 V-Versorgung – Mindestversorgung des Gebers)

R = Leitungswiderstand

I = Maximaler benötigter Strom des Gebers

ρ (rho) = Spezifischer Widerstand der Leitung (0,017 Ω für Kupfer)


L_{Leitung} = Gesamte Leitungslänge (Versorgungsleitung + Ground-Leitung)

L_{Kabel} = Gesamte Kabellänge ($L_{\text{Leitung}} / 2$)

A = Querschnitt Geberkabel

6.5.3 Hiperface® Feedback


HIPERFACE®-Geber sind hochauflösende Feedbacksysteme für Servomotoren mit HIPERFACE-Schnittstelle. Die maximale Kabellänge beträgt 25 m. Wird ein Thermokontakt genutzt, so wird das Signal durch das Feedback-Kabel verdrahtet.



6.5.4 Sinus-Encoder Feedback


Ein Sinus-Encoder ist ein hochauflösendes-Feedback System, das mit Linear- oder Torque - Servomotoren verwendet wird. Die maximale Kabellänge beträgt 10 m. Wird ein Thermo- kontakt genutzt, so wird das Signal durch das Feedback-Kabel verdrahtet.

Die oberste Grenzfrequenz bei TTL-Gebern beträgt 100 kHz. Das Referenzsignal wird im Drive nicht ausgewertet.




6.5.5 Sanyo Denki Motor

Ein Sanyo Denki Motor mit einem Absolutwertgeber ohne Akku kann am MDD 100 angeschlossen werden. Die maximale Kabellänge beträgt 25 m. Der akkugepufferte Typ ist in Vorbereitung.




Abgeschirmtes, paarweise verdrehtes Kabel, Schirm auf beiden Seiten aufgelegt
 Länge <10m, Aderquerschnitt 0,25mm²
 Länge <25m, Aderquerschnitt 0,5mm²



6.5.6 Panasonic Feedback

Die Panasonic Feedbackauswertung wird erst ab FW-Version 1.84 in Kombination mit der MDD FPGA-Version v22 (siehe Parameter I-HC) unterstützt.

Die maximale Kabellänge beträgt 25 m.



Abgeschirmtes, paarweise verdrehtes Kabel, Schirm auf beiden Seiten aufgelegt

Länge < 10 m, Aderquerschnitt 0,25 mm²


Länge < 25 m, Aderquerschnitt 0,5 mm²

6.5.7 BiSS C Feedback

Die BiSS-C Feedbackauswertung wird erst ab FW-Version 1.84 in Kombination mit der MDD FPGA-Version v22 (siehe Parameter I-HC) unterstützt.

Die maximale Kabellänge beträgt 10 m.

Wird ein Thermokontakt genutzt, so wird das Signal durch das Feedback-Kabel verdrahtet.



7 Wartung



Der Servoantrieb ist wartungsfrei.

Hinweis: Das Öffnen des Gehäuses bedeutet den Verlust der Gewährleistung

Verschmutzungen des Gehäuses können mit Isopropanol oder ähnlichen Produkten entfernt werden.

- Verschmutzungen im Gerät müssen durch den Hersteller entfernt werden.
- Verschmutzte Schutzgitter (Lüfter) können mit einem trockenen Pinsel gereinigt werden
- Das Absprühen oder Eintauchen ist untersagt.

7.1 Demontage, Austausch und Reparatur

Reparatur: Reparaturen des Servoantriebssystems müssen durch den Hersteller erfolgen.

Austausch: Muss eine Komponente des Servoantriebssystems ausgetauscht werden, sind folgende Punkte zu beachten (es sind keine speziellen Montagetools notwendig):

Abschalten der Schaltschrank-Spannungsversorgung und entfernen der Sicherungen des Servoantriebssystems




Eine Wartezeit von mindestens 7 Minuten ist nach der Trennung des Servoantriebssystems von der Netzversorgungsspannung einzuhalten, bevor spannungsführende Teile des Antriebs (z.B. Kontakte) oder Anschlüsse entfernen werden können. Durch Kondensatoren können nach dem Abschalten der Anschlussspannung für bis zu 7 Minuten gefährliche Spannungen anstehen. Zur Sicherheit ist die Spannung im Zwischenkreis zu messen und zu warten bis sie einen Wert unter 40 Volt erreicht hat.



Während des Betriebes können an dem Kühlkörper des Servoantriebssystems Temperaturen über 80 °C (176 °F) erreicht werden. Vor der Berührung ist die Temperatur des Kühlkörpers zu prüfen und ggf. zu warten bis diese unterhalb 40 °C (104 °F) liegt.





8 Anhang

8.1 Transport, Lagerung und Entsorgung

Transport:

- Für Transporte ist nur die recycelfähige Originalverpackung des Herstellers zu benutzen.
- Stürze sind beim Transport zu vermeiden
- Die Lagertemperatur muss zwischen -20 bis +70 °C (-13...158 °F) liegen, Änderung max. 20 K/h.
- Maximal 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Die Komponenten des Servoantriebssystems enthalten elektrostatisch empfindliche Bauteile, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Vor der Berührung ist der eigene Körper durch die Berührung eines geerdeten Gegenstandes mit leitfähiger Oberfläche zu entladen. Der Kontakt mit hochisolierenden Stoffen (Kunstfaser, Kunststofffolien etc.) ist zu vermeiden. Die Komponente des Servoantriebssystems ist auf eine leitfähige Oberfläche zu stellen.
- Bei Beschädigungen der Verpackung, ist der Antrieb auf sichtbare Schäden zu prüfen. Im Schadensfall sind das Transportunternehmen und der Hersteller zu informieren. Im Schadensfall ist es untersagt, die Komponente zu installieren und zu betreiben!



Verpackung:

- Recyclebarer Karton mit Einlagen
- Beschriftung: Typenschild auf der Außenseite der Kasten

Lagerung:

- Es ist nur die recycelfähige Originalverpackung des Herstellers zu verwenden.
- Die Komponenten des Servoantriebssystems enthalten elektrostatisch empfindliche Bauteile, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Vor der Berührung ist der eigene Körper durch die Berührung eines geerdeten Gegenstandes mit leitfähiger Oberfläche zu entladen. Der Kontakt mit hochisolierenden Stoffen (Kunstfaser, Kunststofffolien etc.) ist zu vermeiden. Die Komponente des Servoantriebssystems ist auf eine leitfähige Oberfläche zu stellen.
- Es sind maximal 10 übereinander gestapelte Komponenten des Servoantriebssystems zulässig.



- Die Lagertemperatur muss zwischen -20 bis 55 °C (-13 ... 158 °F) liegen, Änderung max. 20 K/h.
- Die maximale Luftfeuchtigkeit liegt bei 95 %, nicht kondensierend.
- Lagerdauer:
<1 Jahr: ohne Beschränkungen
≥ 1 Jahr: Die Zwischenkreis-Kondensatoren des Servoantriebssystems müssen vor der Inbetriebnahme neu formiert werden. Dazu sind alle elektrischen Verbindungen zu lösen und das Netzmodul für 30 min mit 230 V-Wechselspannung einphasig an den Klemmen L1 und L2 zu versorgen.

Entsorgung:

- Die Komponenten des Servoantriebssystems können durch das Entfernen der Schrauben in seine Hauptkomponenten (Kühlkörper, Stahlgehäuse, Platinen) zerlegt werden



Sollten Sie das Gerät entsorgen wollen, sind die nationalen Entsorgungsvorschriften unbedingt einzuhalten.



8.2 Beseitigung von Fehlern

Fehler und Warnungen werden über LED und das Bussystem angezeigt. Die Liste "Status Register" hilft beim Beseitigen von Fehlern.

8.2.1 Siebensegmentanzeige

Anzeige	Beschreibung
8.8.	Initialisierung der Anzeige
XX	Beim Hochlauf wird die FPGA Version angezeigt
bt	Controller durchläuft den Bootloader
rn	Controller befindet sich im normalen Betriebszustand
Er	Ein schwerer interner Fehler wurde festgestellt

8.2.2 LED Anzeige

Jedes Achsmodul des MDD 100 Servoantriebssystems verfügt über zwei LEDs pro Achse, die den Status der entsprechenden Achse anzeigen.

LED		Beschreibung
grün	Rot	
Ein	Ein	Controller im Boot-Modus (keine oder beschädigt Firmware)
1 Hz Blinktakt	Aus	Einschaltbereit, keine Aktivierung
8 Hz Blinktakt	Aus	Ausgangsstrom ist durch I2T begrenzt (eine oder mehr Achsen)
Ein	Aus	Betrieb
Ein	1 Hz Blink-takt	Warnung
Aus	Ein	Fehler

8.2.3 Antriebsfehlfunktionen

Antriebsfehlfunktionen	Ursache	Abhilfe
-- Beim Drehen des Motors im Uhrzeigersinn (Blick auf die Motorwelle) wird <i>I-FPOS</i> kleiner	- Feedback-System ist falsch angeschlossen	- Feedback-System gemäß Anschlussplan (Seite 65) anschließen
-- Motor dreht sich nicht -- Motorstrom erreicht Limit jedoch ohne Drehmoment	- Motor ist nicht mit der richtigen Phasenfolge angeschlossen	- Motor mit der richtigen Phasenfolge anschließen
-- Der Motor „geht durch“ - Das Motordrehmoment ist zu gering oder unterschiedlich in den Richtungen	- M-ROFF auf den falschen Wert gesetzt - Motor bzw. Feedback-Verbindung ist falsch	- M-ROFF auf den richtigen Wert einstellen - Motor und Feedback richtig anschließen
-- Der Motor stoppt in bestimmten Positionen	- M-POL bzw. M-RPOL falsch eingestellt - Das Motorkabel hat einen Kabelbruch - Nicht alle Adern des Motorkabels sind verbunden	- M-POL und M-RPOL nach dem die Daten des Motors einstellen - Motorkabel ersetzen (vor allem bei Schleppketten) - Schließen Sie alle Adern des Motorkabels an
-- Der Motor schwingt	- Regelverstärkung zu hoch - Abschirmung des Feedback-Kabels hat einen Bruch	- V-KP bzw. P-KV reduzieren - Ersetzen Sie das Feedback-Kabel (vor allem bei Schleppketten)

8.2.4 Status Register

Mit I-Status kann der Status der MDD 100 ausgelesen werden. In einer 32-bit Variable sind alle Fehler- und Statusinformationen enthalten. Das Eigenverhalten des Antriebssystems kann durch das entsprechende Setzen der Bits von **G-MASKE1**, **G-MASKE2**, **G-MASKW** und **G-MASKD** geändert werden.

Entsprechend der Einstellungen in den Masken erkennt der Antrieb anstehende Fehler, Warnungen oder reagiert überhaupt nicht. Die einzelnen Bits haben Standardwerte und auch Beschränkungen in der Zuordnung der Masken

Bit	Fehler	Ursache	Abhilfe
0	Einphasenbetrieb	– Die Netzspannungsversorgung erfolgt nur einphasig	– Absicherung des Verstärkers prüfen – Elektrischen Anschluss prüf.
1	Fehler in der Netzspannungsversorgung	– Verstärker ist „enable“ ohne angelegte Netzspannungsversorgung	– Absicherung der Hauptspannungsversorgung prüfen – elektrischen Anschluss prüfen – Verstärker wird enabled, bevor die Zwischenkreisspannung geladen ist,
2	Reserviert		
3	DC Überspannung	– interner Bremswiderstand defekt	– Tausch des Modulträgers
4	DC Unterspannung	– Die Netzspannungsversorgung ist bei freigegebenem Verstärker zu niedrig	– Servoverstärker disablen, bevor die Zwischenkreisspannung G-VBUSM unterschreitet
5	Reserviert		
6	Fehler Haltebremse	– Keine Haltebremse angeschlossen bei Parameter M-BRAKE = 1 – Kurzschluss der Haltebremsleitungen – Kurzschluss der Haltebremse	– Benutze Motor mit Haltebremse – Kabel der Haltebremse prüfen – Parameter M-BRAKE auf 0 ändern, sofern ein Motor ohne Bremse benutzt wird. – Stecker und Motorleitung überprüfen – Haltebremse prüfen
7	Fehler Bremsschalter	– Defekter interner Haltebremschalter – Keine Haltebremse angeschlossen bei Parameter M-BRAKE = 1	– Tausch des Achsmoduls – Benutze Motor mit Haltebremse – Parameter M-BRAKE auf 0 ändern, sofern ein Motor ohne Bremse benutzt wird. – Stecker und Motorleitung überprüfen – Haltebremse prüfen

8	Reserviert		
9	Motortemperatur	– Motortemperaturschalter hat ausgelöst – Kabel- oder Steckerbruch des Feedbacks	– Ursache prüfen (Motor unterdimensioniert, schlechte Umgebungsbedingungen) – Kabel und Stecker vom Feedback prüfen, ggf. austauschen
10	Umgebungstemperatur	– interne Temperatur zu hoch	– Schaltschrankbelüftung verbessern, Montageposition prüfen und mit den Angaben dieser Anleitung vergleichen.
11	Kühlkörper Temperatur	– Kühlkörpertemperatur zu hoch	– Schaltschrankbelüftung verbessern, Montageposition prüfen und mit den Angaben dieser Anleitung vergleichen
12	Feedbackfehler	– Kabel des Feedbacks gebrochen – Feedback defekt – Feedback-Steckverbindung fehlerhaft	– Feedbackkabel prüfen, ggf. tauschen – Feedback tauschen – Steckverbindung vom Feedback prüfen
13	Kommutierungsfehler	– Falsche Motorphasenlage – Falscher Motoranschluss oder Feedbackkabel falsch	– Parameter M-OFF prüfen – Motoranschluss prüfen
14	Motor Überdrehzahl	– Falsche Phasenlage des Motors – Falscher Motoranschluss oder Feedbackkabel falsch – Überschwinge (größer $1.2 * V-NMAX$)	– M-OFF prüfen – Motoranschluss prüfen – Feedbackkabel prüfen – Regelkreis optimieren
15	Schleppfehler	– Schleppfehlerfenster P-PEMAX zu klein	– P-PEMAX vergrößern und / oder Regelkreis optimieren
16	Trajektorien Fehler	– Drehzahlsollwert, welcher über die Änderung der Positionssollwerte von der Steuerung berechnet wurde ergibt mehr als 10000 min^{-1}	– Parameter P-PSCALE und P-SSCALE, und Führungsgröße des Reglers prüfen
17	Host Kommunikation	– In zwei hintereinander folgenden Zykluszeiten wurden keine neuen Sollwerte übertragen – Interner Kommunikationsfehler zum Interface	– Synchronisation ist nicht eingerastet – A-CTIME und Zykluszeit der Steuerung prüfen – A-STIME prüfen – Kommunikation gestört, prüfen – Siehe auch I-DError
18	Verstärkerfehler E2 (I-DError)	– Verschiedene interne Fehler	– Siehe auch I-DError – Hersteller kontaktieren

19	Verstärkerfehler E1 (<i>I- DERROR</i>)	– Verschiedene interne Fehler	– Siehe auch <i>I-DERROR</i> – Hersteller kontaktieren
		Fehler – Leistungsendstufe: Motorkabel hat Erdschluss – Motor hat Erdschluss – Endstufe defekt	– Motorkabel prüfen, ggf. tauschen – Motor tauschen – Verstärker tauschen
		Fehler Ballastschaltung: – Ballastwiderstand hat Erdschluss – Ballastendstufe defekt	– Modulträger tauschen – Verstärker tauschen
20	„Enable locked“ Fehler	– Verstärker ist softwaremäßig „enable“, wenn einer der Sicherheitseingänge nicht bereit ist.	– Verstärker nur enablen wenn ENABLE_L auf low und ENABLE_H auf high ist.
21	Treiber- Spannungsfehler	– Verstärker ist softwaremäßig „enable“, wenn einer der Sicherheitseingänge nicht bereit ist..	– Verstärker nur enablen wenn ENABLE_L auf low und ENABLE_H auf high ist.
22	DC Überspannung und Ballastwiderstands Limit erreicht	– Ballastwiderstandsleistung ist unzureichend. Ballastwiderstandsleistung wurde erreicht und der Widerstand wurde abgeschaltet.	
23	Fehler der Bremsspannungsversorgung.	– Haltebremsspannung 24 V-BR fehlt.	– Wenn der Motor eine Haltebremse besitzt darf der Verstärker nur „enable“ sein, wenn die Haltebremsspannung +24 V-BR anliegt.
24	reserviert		
25	I2t Fehler	– <i>I-I2T</i> überschreitet den Warnwert <i>A-I2TERR</i> .	– <i>A-I2TERR</i> erhöhen.
26	Warnung Motortemperatur	– <i>I-TEMPM</i> überschreitet den Warnwert <i>A-TEMPMW</i> .	– <i>A-TEMPMW</i> erhöhen.
27	Motor Parameter Fehler	– Bei Motoren mit EnDat® oder HIPERFACE® Geber, wurden keine M – Parameter im Geber gefunden.	– Geber wurde nicht mit den M – Parametern geladen. – Geber defekt. – Signalleitungen bzw. Stecker defekt, falsch verdrahtet, bzw. Leitungen unterbrochen.

28	Multiturn-Fehler	– Bei EnDat® oder HIPER-FACE® Multiturn-Gebern ist ein Fehler bei der Erweiterung auf >4096 Umdrehungen aufgetreten.	– Motor mit Multiturn-Geber wurde gewechselt – Geber defekt
29	Gesamtleistungs-Limit erreicht	– Die Leistung aller Achsen überschreitet maximale Last.	– Last reduzieren – Drive zu gering ausgelegt
30	reserviert		
31	Lüfter-Fehler	– Der Lüfter erreicht die Mindestdrehzahl nicht.	– Achsmodul tauschen

9 Schirmungsempfehlung VARAN

Das Echtzeit Ethernet Bussystem VARAN weist ein sehr robustes Verhalten im industriellen Umfeld auf. Durch die Verwendung der Standard Ethernetphysik nach IEEE 802.3 erfolgt eine Potentialtrennung zwischen einer Ethernetleitung und den Empfänger- bzw. Senderkomponenten. Nachrichten an einen Busteilnehmer werden im Fehlerfall durch den VARAN Manager sofort wiederholt. Es wird prinzipiell empfohlen die unten angeführten Schirmungsempfehlungen einzuhalten.

Bei Anwendungsfällen in welchen die Busleitung außerhalb des Schaltschranks verlegt werden muss, ist stets auf eine korrekte Schirmung zu achten. Insbesondere, wenn die Busleitung aus baulichen Gründen neben starken elektromagnetischen Störquellen verlegt werden muss. Es wird empfohlen, VARAN-Bus-Leitungen nach Möglichkeit nicht parallel mit leistungsführenden Kabeln zu verlegen.


Die Firma SIGMATEK empfiehlt die Verwendung von Industrial Ethernet Busleitungen nach **CAT5e**.

Bei den Schirmungsvarianten wird empfohlen eine **S-FTP Busleitung** zu verwenden. Es handelt sich dabei um ein symmetrisches mehradriges Kabel mit ungeschirmten Paaren. Als Gesamtschirmung wird ein kombinierter Schirm aus Folie und Geflecht verwendet. Es wird empfohlen eine unlackierte Variante zu verwenden.

Das VARAN-Kabel ist im Abstand von 20 cm vom Stecker gegen Vibrationen zu sichern!


9.1 Leitungsführung vom Schaltschrank zu einer externen VARAN-Komponente

Wenn die Ethernet-Leitung von einer VARAN-Komponente zu einem VARAN-Knoten außerhalb des Schaltschranks erfolgt, so wird empfohlen die Schirmung am Eintrittspunkt des Schaltschrankgehäuses aufzulegen. Alle Störungen können dadurch vor den Elektronikkomponenten frühzeitig abgeleitet werden.




9.2 Leitungsführung außerhalb eines Schaltschranks

Wenn eine VARAN-Bus Leitung ausschließlich außerhalb des Schaltschranks verlegt wird, ist keine zusätzliche Schirmauflage erforderlich. Voraussetzung dafür ist, dass ausschließlich IP67-Module und Steckverbindungen verwendet werden. Diese Komponenten weisen eine sehr robuste und störteste Bauweise auf. Die Schirmung aller Buchsen von IP67-Modulen wird gemeinsam intern oder über das Gehäuse elektrisch verbunden, wobei die Ableitung von Spannungsspitzen dabei nicht durch die Elektronik erfolgt.



9.3 Schirmung bei einer Leitungsführung innerhalb des Schaltschranks

Bei starken elektromagnetischen Störquellen innerhalb des Schaltschranks (Drives, Transformatoren und dgl.) können Störungen auf eine VARAN-Bus Leitung induziert werden. Die Ableitung der Spannungsspitzen erfolgt über das metallische Gehäuse einer RJ45-Steckverbindung. Störungen werden auf das Schaltschrankgehäuse ohne weitere Maßnahmen über die Platine einer Elektronikkomponente geführt. Um Fehlerquellen bei der Datenübertragung auszuschließen, wird empfohlen die Schirmung vor jeder elektronischen Komponente im Schaltschrank aufzulegen.



9.4 Anschluss von störungsbehafteten Komponenten

Beim Busanschluss von Leistungsteilen, welche starke elektromagnetische Störquellen darstellen, ist ebenfalls auf die Schirmungsausführung zu achten. Vor einem einzelnen Leistungsteil (oder einer Gruppe aus Leistungsteilen) sollte die Schirmung aufgelegt werden.

9.5 Schirmung zwischen zwei Schaltschränken

Müssen zwei Schaltschränke mit einer VARAN-Bus Leitung verbunden werden, so wird empfohlen, den Schirm an den Eintrittspunkten der Schaltschränke aufzulegen. Störungen können dadurch nicht bis zu den Elektronikkomponenten im Schaltschrank vordringen.

